

деятельности и профилактической работы Талицкого городского округа, Тугуль-
городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области.

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Палицына Наталья Геннадьевна – заведующий МКДОУ «Детский сад «Им.1 Мая»».

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:	Лицо, допустившее нарушение требований пожарной безопасности:
1.	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов, в здании детского сада, не соблюдаются требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно отсутствует аварийное эвакуационное освещение в здании детского сада. Нарушены п. 23, п. 37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, (утв. Постановлением Правительства РФ 16.09.2020 N 1479); ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; п. 1, п.п. В п. 4 раздел 5 Глава 6 часть II СНиП «Нормы строительного проектирования» 1954 года.	МКДОУ «Детский сад «Им 1 Мая» Заведующий МКДОУ «Детский сад «Им 1 Мая» Палицына Н.Г.
2.	На объекте защиты (здание детского сада) с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечивает наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. Нарушен п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ 16.09.2020 N 1479).	МКДОУ «Детский сад «Им 1 Мая» Заведующий МКДОУ «Детский сад «Им 1 Мая» Палицына Н.Г.
3.	На объекте защиты (в здании детского сада) допущен демонтаж (сняты полотна) предусмотренных проектной документацией дверей эвакуационного выхода из поэтажного коридора (по техническому № 13), в лестничные клетки (по техническому паспорту № I, II), препятствующих распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации. Нарушен п.п. Д п. 16, п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ 16.09.2020 N 1479).	МКДОУ «Детский сад «Им 1 Мая» Заведующий МКДОУ «Детский сад «Им 1 Мая» Палицына Н.Г.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям:

(с указанием положений (нормативных) правовых актов)

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля

(с указанием реквизитов выданных предписаний)

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

✓ [подпись]

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № 33/1/1 по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 06.04.2021 г.; чек-лист (контрольных вопросов) Ф 1.1.
Подписи лиц, проводивших проверку:

Инспектор ОНД и ПР Талицкого городского округа, Тугулымского городского округа
УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области ст. лейтенант вн. сл. Бакин С.Ю.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

_____ (подпись)

«06» апреля 2021 г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий МКДОУ «Детский сад «Им. 1 Мая» Палицына Н.Г.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«06» апреля 2021 г.

_____ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

_____ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия:

ГУ МЧС России по Свердловской области: 8 (343) 262-99-99.

ДНД МЧС России 8 (495)449-99-99