

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Свердловской области**

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84. т.(343)346-10-54

E-mail: oogpn-ugpn@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Талицкого городского округа, Тугулымского городского округа
УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области**

(наименование органа государственного надзора)

Свердловская область, г. Талица, ул. Заводская, 13 «б», р.п.Тугулым, ул.Федюнинского, д.1,
тел. 8(34371)2-45-20; 8(34367)21168, E-mail: tond-talitsa@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

г. Талица

(место составления акта)

«06» апреля 2021 г.

(дата составления акта)

«12» час «00» мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя**

№ 34

По адресу/адресам: 623620, Свердловская область, Талицкий район, д. Луговая, ул.Кузнецова, 22

А

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника ОНД и ПР Талицкого городского округа, Тугулымского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области подполковника внутренней службы Зайкова Д.В. № 34 от «26» февраля 2021 и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Им.1 Мая»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"19" марта 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 30 мин. Продолжительность 01 час. 30 мин.

"06" апреля 2021 г. с 12 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. Продолжительность 30 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня / 02 час. 00 мин.

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы Талицкого городского округа, Тугулымского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области, г. Талица, ул. Заводская, 13 «б» т. 8/34371/2-45-20

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен(а):**

(заполняется при проведении выездной проверки)

Копия распоряжения (приказа) от 26.02.2021 г. № 34 о проведении плановой выездной проверки вручена 26.02.2021 г заведующей МКДОУ «Детский сад «Им.1 Мая» Палицыной Н.Г.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Рогачев Виктор Владимирович, старший инспектор от надзорной деятельности и профилактической работы Талицкого городского округа Тугулымского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области.

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Палицына Наталья Геннадьевна – заведующий МКДОУ «Детский сад «Им.1 Мая»».

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:	Лицо, допустившее нарушение требований пожарной безопасности:
1.	На объекте защиты (здание детского сада) отсутствует техническая документация (проектная документация) на системы противопожарной защиты. Нарушен п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ 16.09.2020 N 1479).	МКДОУ «Детский сад «Им 1 Мая» Заведующий МКДОУ «Детский сад «Им 1 Мая» Палицына Н.Г.
2.	Заполнение проемов в стенах, отделяющих помещения помещений различных классов по функциональной пожарной опасности (складское помещение категории В (помещение № 23 по техническому паспорту БТИ), помещение инженерного оборудования (помещение № 17 по техническому паспорту БТИ) помещение прачечной (помещение № 22 по техническому паспорту БТИ), не соответствует требуемому пределу огнестойкости EI30 (отсутствуют противопожарные двери, установлены деревянные двери). Нарушены ст. 64 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.6, п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.	МКДОУ «Детский сад «Им 1 Мая» Заведующий МКДОУ «Детский сад «Им 1 Мая» Палицына Н.Г.
3.	На объекте защиты (здание детского сада) при эксплуатации эвакуационных выходов не соблюдаются требования нормативных документов по пожарной безопасности. Демонтировано дверное полотно из помещения коридора (помещение № 25 по техническому паспорту БТИ) в помещение коридора (помещение № 26 по техническому паспорту БТИ), препятствующее распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации. Нарушен п.п. Д п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ 16.09.2020 N 1479).	МКДОУ «Детский сад «Им 1 Мая» Заведующий МКДОУ «Детский сад «Им 1 Мая» Палицына Н.Г.
4.	На объекте защиты (здание детского сада), на разработанном руководителем организации плане эвакуации, графическая часть содержит несоответствующую информацию в плане обозначения путей эвакуации из спального помещения (помещение № 1 по техническому паспорту БТИ). Нарушен п. 5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ 16.09.2020 N 1479). П 4.1 ГОСТ Р 12.2.143-2009 ССБТ. Системы	МКДОУ «Детский сад «Им 1 Мая» Заведующий МКДОУ «Детский сад «Им 1 Мая» Палицына Н.Г.

	фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля.	
5.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (АУПС, СОУЭ) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладателем объекта защиты не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке. Нарушен п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ 16.09.2020 N 1479).	МКДОУ «Детский сад «Им 1 Мая» Заведующий МКДОУ «Детский сад «Им 1 Мая» Палицына Н.Г.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям:
(с указанием положений (нормативных) правовых актов)

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля
(с указанием реквизитов выданных предписаний)

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

В.С.
(подпись проверяющего)

✓
(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № 34/1/1 по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 06.04.2021 г.; чек-лист (контрольных вопросов) Ф 1.1.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ст. инспектор ОНД и ПР Талицкого городского округа, Тугулымского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области лейтенант вн. сл. Рогачев В.В. В.В.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору) (подпись)

«06» апреля 2021 г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Заведующий МКДОУ «Детский сад «Им. 1 Мая» Палицына Н.Г.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«06» апреля 2021 г. Н.Г.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия:

ГУ МЧС России по Свердловской области: 8 (343) 262-99-99.
ДНД МЧС России 8 (495) 449-99-99