

Главное управление
Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области
(ГУ МЧС России по Свердловской области)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Свердловской области

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Талицкого городского округа, Тугулымского городского округа
управления надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Свердловской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органамуниципального контроля)

**Предписание № 32/1/1
по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности**

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад Им. 1 Мая»

Заведующему детского сада Палицыной Наталье Геннадьевне
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

во исполнение: рапортования начальника ОНД и ПР Талицкого городского округа, Тугулымского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области подполковника внутренней службы Зайкова Д.В. № 32 от «26» февраля 2021 и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности»

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

Дата и время проведения проверки:

"18" марта 2021 г. с 14 час. 30 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 01 час. 30 мин.

"06" апреля 2021 г. с 12 час. 30 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 30 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или присуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Проведена плановая выездная проверка: Рогачевым Виктором Владимировичем, старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Талицкого городского округа, Тугулымского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области, Бакиным Станиславом Юрьевичем, инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Талицкого городского округа, Тугулымского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад Им. 1 Мая» по адресу: 623620, Свердловская область, Талицкий район, п. Троицкий, ул. Луговая, 11.

Совместно с: Заведующим МКДОУ «Детский сад Им. 1 Мая» Палицыной Натальей Геннадьевной
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)

1.	2.	3.	ти 4.	5.
1.	<p>На объекте защиты (здание детского сада) с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. (На объекте защиты отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара)</p> <p>На объекте защиты (здание детского сада) с массовым пребыванием людей руководителю организации обеспечить наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.</p>	Нарушен п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ 16.09.2020 N 1479).	08.07.2021	
2.	<p>На объекте защиты (здание детского сада) руководителем организации не обеспечено исправное состояние внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения. При проверке внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения не включается насосная повысительная станция № 1.</p> <p>На объекте защиты (здание детского сада) руководителю организации обеспечить исправное состояние внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения.</p>	Нарушен п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ 16.09.2020 N 1479).	08.07.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР Талицкого городского округа,
Тугулымского городского округа
УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области
Ст. лейтенант внутренней службы Бакин С.Ю.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 06 » апреля 2021 г.

Старший инспектор ОНД и ПР Талицкого городского округа,
Тугулымского городского округа
УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области
лейтенант внутренней службы Рогачев В.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 06 » апреля 2021 г.



Предписание для исполнения получил(а):

Заведующий МКДОУ «Детский сад Им. 1 мая»
Палицына Наталья Геннадьевна

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

« 06 » апреля 2021 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия:

ГУ МЧС России по Свердловской области: 8 (343) 262-99-99.

ДНД МЧС России 8 (495)449-99-99