

Главное управление  
 Министерства Российской Федерации  
 по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  
 и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области  
 (ГУ МЧС России по Свердловской области)  
 Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
 ГУ МЧС России по Свердловской области  
 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
 Талицкого городского округа, Тугулымского городского округа  
 управления надзорной деятельности и профилактической работы  
 ГУ МЧС России по Свердловской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**Предписание № 34/1/1  
 по устранению нарушений обязательных требований  
 пожарной безопасности**

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  
 «Детский сад Им. 1 Мая»

Заведующему детского сада Палицыной Наталье Геннадьевне  
 (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

во исполнение: распоряжения начальника ОНД и ПР Талицкого городского округа, Тугулымского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области подполковника внутренней службы Зайкова Д.В. № 34 от «26» февраля 2021 и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности»

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

Дата и время проведения проверки:

"19" марта 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 30 мин. Продолжительность 01 час. 30 мин.

"06" апреля 2021 г. с 12 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. Продолжительность 30 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Проведена плановая выездная проверка: Рогачевым Виктором Владимировичем, старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Талицкого городского округа, Тугулымского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области,

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа аккредитации, выдавшего свидетельство)

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад Им. 1 Мая» по адресу: 623620, Свердловская область, Талицкий район, д. Луговая, ул. Кузнецова, 22 а.

Совместно с: Заведующим МКДОУ «Детский сад Им. 1 Мая» Палицыной Натальей Геннадьевной  
 В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнении)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	На объекте защиты (здание	Нарушен п. 54 Правил	01.03.2022	



	детского сада) отсутствует техническая документация (проектная документация) на системы противопожарной защиты.	противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ 16.09.2020 N 1479).		
2.	Заполнение проемов в стенах, отделяющих помещения помещений различных классов по функциональной пожарной опасности складское помещение категории В (помещение № 23 по техническому паспорту БТИ), помещение инженерного оборудования (помещение № 17 по техническому паспорту БТИ) помещение прачечной (помещение № 22 по техническому паспорту БТИ), не соответствует требуемому пределу огнестойкости EI30 (отсутствуют противопожарные двери, установлены деревянные двери).	Нарушены ст. 64 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.6, п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.	01.03.2022	
3.	На объекте защиты (здание детского сада) при эксплуатации эвакуационных выходов не соблюдаются требования нормативных документов по пожарной безопасности. Демонтировано дверное полотно из помещения коридора (помещение № 25 по техническому паспорту БТИ) в помещении коридора (помещение № 26 по техническому паспорту БТИ), препятствующее распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.	Нарушен п.п. Д п. 16, Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ 16.09.2020 N 1479).	01.03.2022	
4.	На объекте защиты (здание детского сада), на разработанном руководителем организации плане эвакуации, графическая часть содержит несоответствующую информацию в плане обозначения путей эвакуации из спального помещения (помещение № 1 по техническому паспорту БТИ).	Нарушены п. 5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ 16.09.2020 N 1479). п. 4.1 ГОСТ Р 12.2.143-2009 ССБТ. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля.	01.03.2022	
5.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (АУПС, СОУЭ) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии	Нарушен п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ 16.09.2020 N 1479).	01.03.2022	

<p>информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладателем объекта защиты не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.</p> <p>Руководителю организации обеспечить ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией), в случае если по результатам проведения испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией), данная система не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, выполнить капитальный ремонт систем автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией.</p>			
--	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 88 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР Талицкого городского округа,

Тугулымского городского округа

УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области

лейтенант внутренней службы Рогачев В.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 06 » апреля 2021 г.



В.В. Рогачев  
(подпись)

Предписание для исполнения получил(а):

Заведующий МКДОУ «Детский сад Им. 1 мая»

Палицына Наталья Геннадьевна

✓ *Stc*

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

« 06 » апреля 2021 г.

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия:

ГУ МЧС России по Свердловской области: 8 (343) 262-99-99.

ДНД МЧС России 8 (495)449-99-99